

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:  
«25» февраля 2026 г., 42260061000220892479  
ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**  
**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Юргинского городского округа и Юргинского  
муниципального округа управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного  
управления МЧС России по Кемеровской области - Кузбассу**  
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

**«16» марта 2026 г., 14 час. 00 мин. № 2602/010-42/19-ВО/П**

(дата и время составления предписания)

**Кемеровская область - Кузбасс, г. Юрга, ул. Ленинградская 29**

(место составления предписания)

**Предписание  
об устранении выявленных нарушений**

**1. Профилактический визит проведен в соответствии с решением о проведении профилактического визита от « 25 » февраля 2026 г., № 2602/010-42/19-ВО/Р, учетный номер проверки 42260061000220892479.**

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении профилактического визита, учетный номер профилактического визита в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

**2. Профилактический визит проведена в рамках:  
осуществления федерального государственного пожарного надзора**

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

**3. Профилактический визит проведен следующими должностными лицами:**

1. Довыденко Жанна Игоревна – старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Юргинского городского округа и Юргинского муниципального округа управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Кемеровской области - Кузбассу (государственный инспектор Юргинского городского округа и Юргинского муниципального округа по пожарному надзору)

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение профилактического визита. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении профилактического визита, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала профилактического визита)

**4. Профилактический визит проведен в отношении:**

соблюдения контролируемым лицом требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля)

**5. Профилактический визит был проведена по адресу (местоположению):**

1. обл Кемеровская область - Кузбасс, г Юрга, ул Московская, Дом 40

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

**6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:**

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА "СНАЙПЕР" Г. ЮРГИ ИМЕНИ А.С. СУНЯЙКИНА" ИНН 4230005459, адрес регистрации юридического лица: 652050, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, ЮРГА, УЛ. МОСКОВСКАЯ, Д. 40, ПОМЕЩ. 138

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого вручается предписание)

**7. Профилактический визит проведен в следующие сроки:**

с «03» марта 2026 года, 14 час. 00 мин.

по «16» марта 2026 года, 12 час. 30 мин.

(указываются дата и время фактического начала профилактического визита, а также дата и время фактического окончания профилактического визита, при необходимости указывается часовой пояс)

**Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:**

04 час 30 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

**8. В целях исполнения предписания контролируруемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:**

1. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа олимпийского резерва «Снайпер» г. Юрга имени А.С. Суняйкина» по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, г. Юрга, ул. Московская, д. 40 помещ. 138 (ИНН 4230005459) использует подвальный этаж для организации детского досуга (проведение спортивных мероприятий) в помещениях, не предусмотренных проектной документацией (не предоставлена проектная документация на помещение), что является нарушением пункта 8 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479, ч. 1 п. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

Пункт 8 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

**Нарушенное обязательное требование:**

Запрещается использовать подвальные и цокольные этажи для размещения залов, для проведения спортивных мероприятий, если это не предусмотрено проектной документацией?

**Срок устранения нарушения:**

01.03.2027

**Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:**

Осуществлять деятельность в помещении в соответствии с видом использования, указанным в проектной документации.

**Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:**

Предоставить проектную документацию на используемое помещение

2. На объекте защиты - Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа олимпийского резерва «Снайпер» г. Юрга имени А.С. Суняйкина», расположенном по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, г. Юрга, ул. Московская, д. 40 помещ. 138 не оборудовано соответствующее эвакуационное освещение (аварийное освещение для эвакуации). Нарушение: п. 1 ч. 1 ст. 6, п. 4 ч. 1 ст. 84, ч. 9 ст. 82, ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 23, п. 37 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479; п. 4.3.12 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 7.6.1, п. 7.6.3, п. 7.6.4 СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение»; п. 7.74 СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение»; п. 1.1, п. 5.1.1, п. 5.1.3 СП 439.1325800.2018 «Здания и сооружения. Правила проектирования аварийного освещения».

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

Часть 1, Глава 19, Статья 89. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

**Нарушенное обязательное требование:**

Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)

**Срок устранения нарушения:**

01.03.2027

**Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:**

Оборудовать помещения объекта защиты эвакуационным освещением (аварийным освещением для эвакуации)


**Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:**

Предоставить акты выполненных работ

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение обязательного требования, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательных требований), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющегося предметом профилактического визита, срок устранения нарушения)

Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Юргинского городского округа и Юргинского муниципального округа управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Кемеровской области - Кузбассу (государственный инспектор Юргинского городского округа и Юргинского муниципального округа по пожарному надзору)  
Довыденко Жанна Игоревна

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов))



подпись

Довыденко Жанна Игоревна - Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Юргинского городского округа и Юргинского муниципального округа управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Кемеровской области - Кузбассу (государственный инспектор Юргинского городского округа и Юргинского муниципального округа по пожарному надзору), телефон: 83845167576, e-mail: dovyydenkozhi@42.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«14» часов «10» минут «16» 03 2021г.

 Е.В. Шуркова  
(подпись)

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

